

Skramstadseter Grunneierlag
 v/ Vekstra PeTo AS
 Tollef Kildesgt. 2
 2450 RENA
 Att: Arild Nordstad

Dato: 17.07.2020
 Prøve ID: 2020-12620
 ver 1

ANALYSERESULTATER

Prøvemottak: 14.07.20

Analyseperiode: 14.07.20 - 17.07.20

2020-12620-1 DR) Drikkevann (Hamar)

Tatt ut: 13.07.20 Kl. 11:45 - 13.07.20

Referanse: Tjernmyrhaugen

Parameter	Resultat	Enhet	Grenseverdi	Metode	Måleusikkerhet
*) Kimtall 22°C	³⁸⁾ Ikke påvist	kde/ml	100	NS-EN ISO 6222	
Koliforme bakterier	<1	kde/100ml	0	NS-EN ISO 9308-1	0 - 2
E.coli	<1	kde/100ml	0	NS-EN ISO 9308-1	0 - 2
Intestinale enterokokker	<1	kde/100ml	0	NS-EN ISO 7899-2	0 - 1
*) Lukt	1			Intern	
*) Smak	1			Intern	
pH ved 19-25°C	7.6		6,5 - 9,5	NS-EN ISO 10523	±0,2
*) Temperatur ved pH-måling	21.1	°C			
Turbiditet	6.9	FNU		NS-EN ISO 7027-1	±0.830
Fargetall (etter filtrering)	5	mg Pt/l		NS-EN ISO 7887 - C	±0.5
Konduktivitet 25 °C	21.0	mS/m	250	NS-ISO 7888	±2.10

2020-12620-2 DR) Drikkevann (Hamar)

Tatt ut: 13.07.20 Kl. 11:45 - 13.07.20

Referanse: Kjøllevegen

Parameter	Resultat	Enhet	Grenseverdi	Metode	Måleusikkerhet
*) Kimtall 22°C	³⁸⁾ Ikke påvist	kde/ml	100	NS-EN ISO 6222	
Koliforme bakterier	<1	kde/100ml	0	NS-EN ISO 9308-1	0 - 2
E.coli	<1	kde/100ml	0	NS-EN ISO 9308-1	0 - 2
Intestinale enterokokker	<1	kde/100ml	0	NS-EN ISO 7899-2	0 - 1
*) Lukt	1			Intern	
*) Smak	1			Intern	
pH ved 19-25°C	8.0		6,5 - 9,5	NS-EN ISO 10523	±0,2
*) Temperatur ved pH-måling	21.0	°C			
Turbiditet	<0.10	FNU		NS-EN ISO 7027-1	
Fargetall (etter filtrering)	<2	mg Pt/l		NS-EN ISO 7887 - C	
Konduktivitet 25 °C	27.4	mS/m	250	NS-ISO 7888	±2.74


*) Laboratoriet er ikke akkreditert for denne analysen

< betyr: Mindre enn

³⁸⁾ Analysen er påbegynt senere enn 24 timer etter uttak og rapporteres derfor ikke akkreditert.

DR) Grenseverdier etter Drikkevannsforskriften

Med hilsen



Ingeborg Tønseth
Laboratorieleder

Kopi til
Rune Øvergård (E-post)

Angitt måleusikkerhet er beregnet med en dekningsfaktor $k=2$.

For opplysninger om måleusikkerheten for akkrediterte mikrobiologiske analyser av næringsmidler og før ta kontakt med laboratoriet.

Måleusikkerhet for kjemiske analyser fra undeleverandør oppgis ved forespørsel.

Resultatene gjelder kun de undersøkte prøvene slik mottatt. Rapporten må ikke offentliggjøres annet enn i sin helhet uten skriftlig tillatelse.

Informasjon om hvilken avdeling som har utført de enkelte analysene oppgis ved henvendelse til laboratoriet.